

QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Entidade Gestora Abastecida: Município de Celorico da Beira

Ponto de Entrega (PE): Salgueirais (Celorico da Beira)

Pontos de Amostragem (representativos do PE): Res. Salgueirais

PERÍODO DE COLHEITA:
2º TRIMESTRE / 2020

| Parâmetros | N.º DE AMOSTRAS PCQA | | | Valor Determinado | | Valor Paramétrico (Decreto-lei n.º 152/2017) | Nº Amostras > Valor Paramétrico | % Cumprimento Valor Paramétrico |
|--|----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| | Previstas | Realizadas | % Cumprimento | Máximo | Mínimo | | | |
| <u>Parâmetros Controlo de Rotina R I</u> | <u>3</u> | <u>3</u> | <u>100,00%</u> | | | | <u>0</u> | |
| Bactérias coliformes (ufc/100 mL) | 1 | 1 | 100,00% | 0 | | 0 | 0 | 100,00% |
| Cloro residual disponível (mg/L Cl ₂) | 1 | 1 | 100,00% | 1,0 | | - | - | - |
| <i>Escherichia coli</i> (ufc/100 mL) | 1 | 1 | 100,00% | 0 | | 0 | 0 | 100,00% |

Avaliação: Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída a essa Entidade está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.